

永仁县污水处理厂 2022 年第一季度 自行监测结果通报

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》相关要求，现将永仁县污水处理厂 2022 年第一季度自行监测结果（2022 年 1-3 月永仁县污水处理厂化验室日报表）进行通报如下：

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局

2022 年 5 月 30 日

永仁县污水处理厂2022年1月自行监测数据

项目	处理水量 (万吨)	BOD ₅				COD _{Cr}				SS				T-N				T-P				NH ₃ -N				PH		水温	备注
日期		进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	℃	
1月		(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	进水	出水		
1	0.2834					433	18.0	95.8%	1.18					57.1	12.8	78.0%	0.13	4.08	0.700	83.0%	0.01	49.3	0.88	98.2%	0.14	7.0	6.8	16.0	
2	0.3837					590	19.0	96.8%	2.19					47.8	14.6	69.0%	0.13	3.47	0.690	80.0%	0.01	38.4	0.96	97.5%	0.14	7.0	6.7	15.9	
3	0.3720					798	19.0	97.6%	2.90					49.2	14.3	71.0%	0.13	4.36	0.680	84.0%	0.01	43.9	1.26	97.1%	0.16	7.1	6.7	15.3	
4	0.3782					467	20.0	95.7%	1.69					57.7	15.0	74.0%	0.16	3.66	0.710	81.0%	0.01	49.2	1.44	97.1%	0.18	7.0	6.8	14.2	
5	0.3801	180	6.90	96.0%	0.66	557	21.0	96.0%	2.04					49.2	14.6	70.3%	0.13	4.01	0.720	82.0%	0.01	39.3	1.40	96.4%	0.14	7.1	6.7	14.0	
6	0.3990	162	6.80	96.0%	0.62	480	21.0	95.6%	1.83					59.3	14.9	75.0%	0.18	4.17	0.730	82.0%	0.01	50.7	1.20	97.6%	0.20	7.1	6.6	15.8	
7	0.4196					568	21.0	96.3%	2.30	93	8.00	91.0%	0.36	54.7	14.9	97.0%	0.17	5.02	0.700	86.1%	0.02	49.2	1.24	97.5%	0.20	7.0	6.6	15.9	
8	0.4046					546	20.0	96.3%	2.13					60.2	15.1	75.0%	0.18	4.08	0.730	82.0%	0.01	55.7	1.35	97.6%	0.22	6.8	6.6	16.2	
9	0.4600					612	21.0	96.6%	2.72					66.3	15.2	77.0%	0.24	4.85	0.770	84.0%	0.02	59.1	1.13	98.1%	0.27	6.9	6.7	15.9	
10	0.4176					598	22.0	96.3%	2.41					69.1	16.0	77.0%	0.22	5.71	0.780	86.0%	0.02	63.4	1.18	98.1%	0.26	6.8	6.6	15.7	
11	0.4285					920	21.0	97.7%	3.85					69.7	15.9	77.0%	0.23	5.79	0.800	86.0%	0.02	66.1	1.23	98.1%	0.28	6.8	6.6	14.9	
12	0.4488	263	6.60	97.0%	1.15	872	23.0	97.4%	3.81					61.3	16.0	73.9%	0.20	6.7	0.830	87.6%	0.03	52.6	1.27	98.0%	0.23	6.8	6.7	16.0	
13	0.3969	241	7.20	97.0%	0.93	801	23.0	97.1%	3.09					56.4	15.2	73.0%	0.16	6.08	0.730	88.0%	0.02	53.2	0.93	98.3%	0.21	6.7	6.5	16.4	
14	0.4245					829	24.0	97.0%	3.42					76.0	18.0	76.0%	0.25	8.12	0.870	98.0%	0.03	61.3	1.41	97.7%	0.25	6.9	6.7	16.0	
15	0.3749					606	22.0	96.4%	2.19					59.3	16.5	72.0%	0.16	5.36	0.740	86.0%	0.02	52.4	1.28	97.6%	0.19	6.7	6.6	14.1	
16	0.3948					710	23.0	96.8%	2.71					59.6	13.9	77.0%	0.18	5.12	0.700	86.0%	0.02	52.7	1.18	97.8%	0.20	6.7	6.6	16.0	
17	0.4020					661	22.0	96.7%	2.57					57.5	16.2	72.0%	0.17	5.64	0.730	87.0%	0.02	52.1	1.36	97.4%	0.20	6.8	6.6	14.2	
18	0.3972					451	26.0	94.2%	2.94					60.3	16.2	73.0%	0.18	4.74	0.750	84.0%	0.02	51.9	1.16	97.8%	0.20	6.8	6.6	14.8	
19	0.3566	124	6.70	94.0%	0.42	462	26.0	94.4%	1.55					59.7	16.0	73.2%	0.16	4.92	0.700	85.8%	0.02	50.2	1.08	97.8%	0.18	7.8	6.7	13.9	
20	0.4129	122	6.30	95.0%	0.48	392	17.0	95.7%	1.55					54.1	13.2	76.0%	0.17	3.26	0.810	75.0%	0.01	40.7	0.91	97.8%	0.16	7.0	6.7	16.2	
21	0.4288					672	24.0	96.4%	2.78	99	8.00	92.0%	0.38	54.4	12.3	77.4%	0.18	4.06	0.680	83.3%	0.01	50.2	1.24	97.5%	0.21	6.9	6.7	15.4	
22	0.4636					563	20.0	96.4%	2.52					50.2	14.1	72.0%	0.17	4.17	0.680	84.0%	0.02	45.7	1.13	97.5%	0.21	6.9	6.8	15.0	
23	0.5410					481	20.0	95.8%	2.49					43.7	12.1	72.0%	0.17	3.42	0.690	97.0%	0.01	39.9	1.02	97.4%	0.21	6.9	6.6	15.1	
24	0.6083					413	20.0	95.2%	2.39					55.9	13.0	77.0%	0.26	3.72	0.730	80.0%	0.02	50.2	1.14	97.7%	0.30	6.8	6.6	15.0	
25	0.5895					384	21.0	94.5%	2.14					46.3	13.4	71.0%	0.19	3.16	0.740	77.0%	0.01	40.8	1.30	96.8%	0.23	7.0	6.6	15.0	
26	0.6606	175	7.00	96.0%	1.11	605	26.0	96.0%	3.82					53.6	14.4	73.1%	0.26	5.29	0.810	84.7%	0.03	47.2	1.14	97.6%	0.30	7.0	6.7	14.6	
27	0.6249	120	6.80	94.3%	0.71	408	22.0	94.6%	2.41					49.4	13.2	73.0%	0.23	4.42	0.740	83.0%	0.02	42.6	1.08	97.5%	0.26	7.1	6.7	14.3	
28	0.6926					446	26.0	94.2%	2.91	119	8.00	93.0%	0.77	46.0	12.9	72.0%	0.23	3.74	0.730	80.5%	0.02	40.9	1.09	97.3%	0.28	7.0	1.1	15.5	
29	0.6882					377	25.0	93.4%	2.42					41.3	11.7	72.0%	0.20	3.51	0.670	81.0%	0.02	39.2	0.93	97.6%	0.26	6.9	6.5	14.2	
30	0.6094					402	28.0	93.0%	2.28					43.4	12.3	72.0%	0.19	3.64	0.700	81.0%	0.02	38.9	0.99	97.4%	0.23	6.9	6.4	14.0	
31	0.5600					437	29.0	93.4%	2.28					45.1	12.8	72.0%	0.18	3.72	0.780	79.0%	0.02	40.9	1.03	97.5%	0.22	6.8	6.5	14.2	
最高值	0.6926	263	7.20	97.0%	1.09	920	29.0	97.7%	3.90	119	8.00	93.0%		76.0	18.0	97.0%	0.19	8.12	0.870	98.0%	0.03	66.1	1.44	98.3%	0.30	7.8	6.8	16.4	
最低值	0.2834	120	6.30	94.0%	0.38	377	17.0	93.0%	1.07	93	8.00	91.0%		41.3	11.7	69.0%	0.12	3.16	0.670	75.0%	0.01	38.4	0.88	96.4%	0.14	6.7	1.1	13.9	
平均值	0.4646	173	6.79	95.7%	0.59	566	22.3	95.8%	1.98	104	8.00	92.0%		55.3	14.4	74.5%	0.15	4.58	0.736	84.0%	0.02	48.6	1.16	97.6%	0.22	6.9	6.5	15.2	
合计值	14.4036				18.42				62.62				16.11				4.81				0.51				6.06				
本年累计					18.42				62.62				16.11				4.81				0.51				6.06				
化验次数		8				31				3				31				31				31				31		31	
合格次数		8				31				3				31				31				31				30			
合格率		100.0%				100.0%				100.0%				100.0%				100.0%				100.0%				96.8%			

永仁县污水处理厂2022年2月自行监测数据

项目	处理水量 (万吨)	BOD ₅				COD _{Cr}				SS				T-N				T-P				NH ₃ -N				PH		水温	备注	
日期		进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	℃		
1月		(mg/L)	(mg/L)	%		(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%		(T)
1	0.4195					252	20.0	92.1%	0.97					37.3	12.4	67.0%	0.10	2.11	0.720	66.0%	0.01	31.5	1.36	95.7%	0.13	7.3	6.8	14.0		
2	0.3921	93	4.70	95.0%	0.35	217	18.0	91.7%	0.83					39.6	12.4	68.7%	0.11	2.16	0.710	67.1%	0.01	34.3	1.40	95.9%	0.13	7.3	7.0	14.6		
3	0.4494	69	3.90	94.3%	0.29	218	16.0	92.7%	0.79					46.3	12.0	74.0%	0.15	2.09	0.730	65.0%	0.01	44.2	1.36	96.9%	0.19	7.0	6.8	13.7		
4	0.4945					270	21.0	92.2%	1.12	126	9.00	93.0%	0.58	52.1	12.4	76.2%	0.20	2.74	0.730	73.4%	0.01	48.7	1.42	97.1%	0.23	7.2	6.7	14.0		
5	0.5455					269	19.0	92.9%	1.24					48.2	12.1	75.0%	0.20	2.19	0.660	70.0%	0.01	46.8	1.00	97.9%	0.25	7.3	6.8	13.0		
6	0.5816					248	20.0	91.9%	1.24					35.8	12.1	66.0%	0.14	2.08	0.700	66.0%	0.01	31.2	1.17	96.3%	0.17	7.3	6.9	14.2		
7	0.6278					240	16.0	93.3%	1.30					44.5	11.3	75.0%	0.21	2.11	0.680	68.0%	0.01	39.6	1.02	97.4%	0.24	7.3	7.0	13.4		
8	0.5559					365	22.0	94.0%	2.15					57.3	12.5	78.0%	0.25	2.78	0.690	75.0%	0.01	51.1	0.98	98.1%	0.28	7.2	6.9	13.0		
9	0.6083	134	6.60	95.0%	0.77	402	26.0	93.5%	2.09					47.3	11.8	75.1%	0.22	3.08	0.770	75.0%	0.01	41.5	1.28	96.9%	0.24	7.0	6.7	14.0		
10	0.5713					360	21.0	94.2%	2.06					60.2	13.1	78.0%	0.27	3.46	0.680	80.0%	0.02	54.6	0.99	98.2%	0.31	7.0	6.7	13.6		
11	0.5556					457	22.0	95.2%	2.49	102	8.00	92.0%	0.57	50.9	11.9	76.6%	0.22	3.72	0.680	81.7%	0.02	49.9	1.11	97.8%	0.27	7.1	6.7	14.0		
12	0.5537			95.0%		469	23.0	95.1%	2.48					54.4	12.3	77.0%	0.23	3.94	0.720	82.0%	0.02	50.9	1.08	97.9%	0.28	7.3	6.8	14.0		
13	0.5349					437	24.0	94.5%	2.29					50.7	12.5	75.0%	0.20	4.02	0.680	83.0%	0.02	46.8	1.20	97.4%	0.24	6.9	6.6	14.6		
14	0.5368					808	26.0	96.8%	4.18					55.3	14.6	74.0%	0.22	4.06	0.820	80.0%	0.02	51.2	1.28	97.5%	0.27	6.9	6.6	13.8		
15	0.5714					607	23.0	96.2%	3.13					56.2	14.0	75.0%	0.24	4.52	0.830	82.0%	0.02	49.4	1.02	97.9%	0.28	7.2	6.9	14.2		
16	0.624	204	8.20	96.0%	1.22	674	23.0	96.6%	3.72					55.7	12.6	77.4%	0.27	4.06	0.720	82.3%	0.02	50.2	1.13	97.7%	0.31	6.9	6.5	14.0		
17	0.525	172	5.90	96.6%	0.87	673	25.0	96.3%	4.04					63.7	14.0	78.0%	0.26	5.27	0.740	86.0%	0.02	58.2	1.17	98.0%	0.30	7.3	6.9	14.9		
18	0.5559					813	27.0	96.7%	4.13	112	7.00	94.0%	0.58	60.4	12.8	78.8%	0.26	5.7	0.730	87.2%	0.03	56.7	1.19	97.9%	0.31	7.1	6.7	13.8		
19	0.5493					668	23.0	96.6%	3.59					59.2	13.8	77.0%	0.25	5.08	0.740	85.0%	0.02	51.2	1.04	98.0%	0.28	7.3	7.0	14.6		
20	0.5056					707	28.0	96.0%	3.73					67.6	13.9	79.0%	0.27	5.27	0.800	85.0%	0.02	60.2	1.34	97.8%	0.30	7.0	6.6	12.0		
21	0.4538					560	24.0	95.7%	2.71					54.8	12.1	78.0%	0.19	4.77	0.680	86.0%	0.02	50.2	1.28	97.0%	0.22	7.0	6.5	7.6		
22	0.5378					602	28.0	95.3%	2.60					52.1	12.3	76.0%	0.21	6.02	0.720	88.0%	0.03	47.9	1.01	97.9%	0.25	7.0	6.6	6.0		
23	0.6994	102	4.90	95.0%	0.68	338	16.0	95.3%	1.73					34.6	11.2	67.6%	0.16	2.74	0.720	73.7%	0.01	28.7	0.89	96.9%	0.19	7.3	6.8	11.2		
24	0.6334	106	5.20	95.1%	0.64	349	16.0	95.4%	2.33	98	7.00	93.0%	0.58	34.0	11.2	67.0%	0.14	2.29	0.730	68.0%	0.01	28.7	0.80	97.2%	0.18	7.3	6.6	12.6		
25	0.6567					306	18.0	94.1%	1.82	138	9.00	93.0%	0.85	44.9	16.7	62.8%	0.19	3.72	0.800	78.5%	0.02	38.4	1.29	96.6%	0.24	7.3	6.6	13.0		
26	0.5643					362	20.0	94.5%	2.25					39.7	16.6	58.0%	0.13	3.06	0.730	76.0%	0.01	36.2	1.72	95.2%	0.19	7.3	7.0	13.4		
27	0.7097					470	20.0	95.7%	2.54					64.2	17.0	74.0%	0.33	3.79	0.680	82.0%	0.02	58.0	1.43	97.5%	0.40	7.1	6.7	14.0		
28	0.5971					465	19.0	95.9%	3.17					60.4	16.8	72.0%	0.26	4.62	0.780	83.0%	0.02	53.9	1.64	97.0%	0.31	7.3	6.8	13.0		
29																														
30																														
31																														
最高值	7097	204	8.20	96.6%	1.22	813	28.0	96.8%	4.18	138	9.00	94.0%	0.85	67.6	17.0	79.0%	0.33	6.02	0.830	88.0%	0.03	60.2	1.72	98.2%	0.40	7.3	7.0	14.9		
最低值	3921	69	3.90	94.3%	0.29	217	16.0	91.7%	0.79	98	7.00	92.0%	0.57	34.0	11.2	58.0%	0.10	2.08	0.660	65.0%	0.01	28.7	0.80	95.2%	0.13	6.9	6.5	6.0		
平均值	5575	126	5.63	95.3%	0.69	450	21.6	94.7%	2.38	115	8.00	93.0%	0.63	51.0	13.2	73.4%	0.21	3.62	0.728	77.7%	0.02	46.1	1.20	97.3%	0.20	7.2	6.8	13.5		
合计值	15.6118				4.83				66.73				3.15			5.89				0.45					7.00					
本年累计	30.0154				10.91				129.35				4.66			10.70				0.96					13.06					
化验次数		7				28				5				28				28				28				28		28		
合格次数		7				28				5				28				28				28				28				
合格率		100.0%				100.0%				100.0%				100.0%				100.0%				100.0%				100.0%		96.8%		

永仁县污水处理厂2022年3月自行监测数据

项目	处理水量 (万吨)	BOD ₅				COD _{Cr}				SS				T-N				T-P				NH ₃ -N				PH		水温	备注
日期		进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	去除率	去除量	进水	出水	℃	
1月		(mg/L)	(mg/L)	%		(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	(mg/L)	(mg/L)	%	(T)	进水	出水		
1	0.5214					396	18.0	95.5%	1.97					48.3	17.0	65.0%	0.16	3.79	0.700	82.0%	0.02	42.9	0.99	97.7%	0.22	7.0	6.6	14.6	
2	0.4514	294	7.70	97.0%	1.29	530	34.0	93.6%	2.24					42.1	17.3	58.9%	0.11	4.17	0.720	82.7%	0.02	36.2	1.69	95.3%	0.16	7.1	6.8	14.8	
3	0.6075	265	7.80	97.1%	1.56	478	22.0	95.4%	2.77					45.6	17.0	63.0%	0.17	4.12	0.680	83.0%	0.02	40.6	1.17	97.1%	0.24	7.3	6.5	15.0	
4	0.5674					371	30.0	91.9%	1.93	102	7.00	93.0%	0.54	47.2	15.1	68.0%	0.18	4.10	0.680	88.3%	0.02	43.8	2.01	95.4%	0.24	7.3	6.9	14.9	
5	0.4385					316	24.0	92.4%	1.28					49.9	17.3	65.0%	0.14	3.43	0.700	80.0%	0.01	46.2	1.28	97.2%	0.20	7.0	6.7	16.0	
6	0.6107					304	32.0	89.5%	1.66					48.2	17.7	63.0%	0.19	4.47	0.740	83.0%	0.02	42.7	2.08	95.1%	0.25	7.3	6.8	15.0	
7	0.5556					339	30.0	91.2%	1.72					52.4	18.0	66.0%	0.19	3.56	0.500	86.0%	0.02	48.1	1.08	97.8%	0.26	7.3	6.7	16.2	
8	0.5295					348	28.0	92.0%	1.69					56.7	16.2	71.0%	0.21	3.74	0.600	84.0%	0.02	52.4	1.90	96.0%	0.27	7.0	6.6	16.2	
9	0.6582	137	6.20	95.0%	0.86	370	35.0	90.5%	2.20					49.3	16.1	67.3%	0.22	3.49	0.660	81.1%	0.02	46.4	1.14	97.5%	0.30	7.2	6.7	16.4	
10	0.5803	122	5.90	95.0%	0.67	343	26.0	92.0%	1.84					47.4	16.0	66.0%	0.18	3.09	0.630	80.0%	0.01	45.3	1.06	97.7%	0.26	7.2	6.9	16.0	
11	0.5623					306	22.0	92.8%	1.60	108	7.00	94.0%	0.57	55.4	14.7	73.5%	0.23	3.1	0.650	79.0%	0.01	50.3	1.02	98.0%	0.28	7.3	6.8	16.0	
12	0.5501					348	30.0	91.4%	1.75					53.8	16.9	69.0%	0.20	3.45	0.670	81.0%	0.02	50.6	1.20	97.6%	0.27	7.3	6.7	16.5	
13	0.6452					280	18.0	93.6%	1.69					38.1	17.0	55.0%	0.14	2.93	0.690	76.0%	0.01	33.9	1.09	96.8%	0.21	7.0	6.8	16.5	
14	0.5651					318	18.0	94.3%	1.70					40.5	16.2	60.0%	0.14	2.88	0.600	79.0%	0.01	36.8	1.03	97.2%	0.20	7.0	6.7	16.6	
15	0.6215					356	20.0	94.4%	2.09					39.0	15.7	60.0%	0.14	3.11	0.560	82.0%	0.02	34.2	1.08	7.0%	0.21	7.0	6.6	16.0	
16	0.5503	108	4.90	95.0%	0.57	323	22.0	93.2%	1.66					53.9	16.6	69.2%	0.21	4.01	0.700	82.5%	0.02	50.0	1.17	97.7%	0.27	7.4	6.9	16.0	
17	0.5981	100	4.90	95.1%	0.57	316	20.0	93.7%	1.77					59.2	17.1	71.0%	0.25	3.46	0.620	82.0%	0.02	56.0	1.28	97.7%	0.33	7.4	6.8	16.2	
18	0.6355					360	20.0	94.4%	2.16	99	7.00	93.0%	0.58	50.7	14.6	71.2%	0.23	3.41	0.520	84.8%	0.02	48.6	1.31	97.3%	0.30	7.3	7.0	17.0	
19	0.5812					406	28.0	93.1%	2.20					50.1	16.8	66.0%	0.19	3.73	0.530	86.0%	0.02	44.0	1.28	98.0%	0.25	7.3	6.9	18.0	
20	0.5838					465	29.0	93.8%	2.55					53.2	17.0	68.0%	0.21	4.02	0.680	83.0%	0.02	46.2	1.28	97.2%	0.26	7.4	6.9	18.2	
21	0.5782					536	30.0	94.4%	2.93					43.5	14.8	66.0%	0.17	4.7	0.620	87.0%	0.02	39.8	0.95	97.6%	0.22	7.3	7.0	18.2	
22						547	30.0	94.5%	0.00					48.2	14.6	69.0%	0.00	4.81	0.530	89.0%	0.00	41.7	1.02	97.6%	0.00	7.3	6.8	18.1	
23	0.5773	248	7.20	97.0%	1.39	496	33.0	93.3%	2.67					52.6	16.0	69.6%	0.21	4.01	0.490	87.8%	0.02	47.8	1.12	97.7%	0.27	7.3	6.8	18.2	
24	0.5617	108	5.90	94.5%	0.57	353	34.0	90.4%	1.79					41.4	14.3	65.0%	0.15	5.01	0.490	90.0%	0.03	39.6	1.19	97.0%	0.22	7.4	7.0	19.0	
25	0.5665	98	4.80	95.1%	0.53	312	25.0	92.0%	1.63	90	6.00	93.0%	0.48	36.2	13.4	63.0%	0.13	3.81	0.480	87.4%	0.02	30.3	1.06	96.5%	0.17	7.4	7.0	20.4	
26	0.5243					472	18.0	96.2%	2.38					52.1	13.8	74.0%	0.20	3.78	0.520	86.0%	0.02	47.6	1.02	97.9%	0.24	7.3	6.9	16.7	
27	0.5860					462	20.0	95.7%	2.59					52.6	13.1	75.0%	0.23	3.90	0.480	88.0%	0.02	49.3	1.12	97.7%	0.28	7.4	7.0	16.0	
28	0.6257					426	18.0	95.8%	2.55					52.3	13.9	73.0%	0.24	3.45	0.430	88.0%	0.02	48.2	1.14	97.6%	0.29	7.4	7.0	17.8	
29	0.5906					502	29.0	94.2%	2.79					57.9	14.3	75.0%	0.26	5.56	0.780	86.0%	0.03	55.7	2.08	96.3%	0.32	7.3	6.8	19.2	
30	0.5139	128	4.90	96.0%	0.63	389	21.0	94.6%	1.89					55.0	14.2	74.0%	0.21	4.01	0.490	88.0%	0.02	48.2	1.17	97.6%	0.24	7.2	6.8	19.4	
31	0.6366	278	6.90	97.5%	1.73	501	28.0	94.4%	3.01					56.7	14.3	75.0%	0.27	5.38	0.440	92.0%	0.03	52.8	1.96	9630.0%	0.32	7.4	7.1	20.2	
最高值	0.6582	294	7.80	97.5%	1.73	547	35.0	96.2%	3.01	108	7.00	94.0%	0.58	59.2	18.0	75.0%	0.27	5.56	0.780	92.0%	0.03	56.0	2.08	98.0%	0.33	7.4	7.1	20.4	
最低值	0.4385	98	4.80	94.5%	0.53	280	18.0	89.5%	0.00	90	6.00	93.0%	0.48	36.2	13.1	55.0%	0.00	2.88	0.430	76.0%	0.00	30.3	0.95	7.0%	0.00	7.0	6.5	14.6	
平均值	0.5725	171	6.10	95.8%	0.97	396	29.5	9340.0%	2.05	100	6.75	9330.0%	0.54	49.5	15.7	67.6%	0.18	3.89	0.593	84.3%	0.02	45.0	1.29	94.2%	0.24	7.3	6.8	16.9	
合计值	17.1744																												
本年累计	47.1915																												
化验次数		11				31				4				31					31						31			31	
合格次数		11				31				4				31					31						31				
合格率		100.0%				100.0%				100.0%				100.0%					100.0%						100.0%			100.0%	